

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 01.1/2024

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o. o., ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów,
DIČ: PL6561916099
vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

název: protipožární dveře

55 DEFENDER

Klasifikace požárních odolností

EI30-SC DP3⊕

Popis a určení výrobku

Ocelové vnitřní dveře:

1. typ MT-D 55/F/S, jednokřídlové, plné - o deklarované požární odolnosti a kouřotěsnosti, akustické izolaci 42 dB (-1;-5), s/bez třídy odolnosti proti vloupání RC2,
2. typ MT-D 55-S/F/S, jednokřídlové, plné - o deklarované požární odolnosti a kouřotěsnosti, akustické izolaci 42 dB (-1;-5), s/bez třídy odolnosti proti vloupání RC3,

Výrobek slouží jako vstupní dveře pro použití v požárních odděleních.

Popis a určení funkce produktu

Výrobek je definován jako konstrukce uzavírající prostory ve vnitřních stěnách a plní funkci požární přepážky, která brání pronikání ohně po stanovenou dobu a pronikání kouře v rozsahu požárních vlastností uvedených v článku 5 normy ČSN 13501-2; také funguje jako akustická izolace.

Produkt je bezpečný za podmínek běžného používání a v souladu s určením uvedeným v návodu k obsluze, a byla přijata opatření zajišťující shodu všech uváděných produktů na trh s technickou dokumentací a základními požadavky příslušných vládních předpisů a požadavky uvedených technických předpisů.

Vlastnosti tohoto produktu odpovídají technickým požadavkům, které se na něj vztahují.

Hodnocení typových vlastností tohoto výrobku provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, která pro tento typ výrobku vydala PROTOKOL O CERTIFIKACI podle § 5 vyhlášky 163/2002 Sb, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. 785200367/2024 a CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 24 0436 V/AO ze dne 18. 10. 2024.

Uvedený produkt odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810, ČSN EN ISO 12460-5, ČSN EN 717-1, ČSN EN ISO 12460-3, ČSN EN 717-3, ČSN EN 16516+A1 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO – AO 224 – 1525/2024.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jędrzejów, dne 18.10.2024

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE



MARTOM Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów; Jasionka 90
Regon 291090256; NIP 656-19-16-099
tel. 41 387-81-74



.....
Specialista kontroly kvality, Barbara Baran